

Bobina de transformador S 1001000

Bobina de transformador S 1001001

Bobina de transformador S 1001002

Bobina de transformador S 1001003

Instruções de operação

06/15 ALF



1. Indicações de segurança

A bobina cumpre as normas de segurança para aparelhos elétricos de medição, controle, regulagem e de laboratório da DIN EN 61010 parte 1. Ele está previsto para a operação em espaços secos, que estejam preparados para aparelhagem ou instalação elétrica.

Se a operação das bobinas ocorre conforme às instruções de uso, a segurança está então garantida. A segurança, porém, não estará garantida se a bobina for utilizado de forma errônea ou se for manipulado sem a devida atenção.

Se houver razões para considerar que a operação segura não é mais possível, deve-se

desligar imediatamente a bobina (por exemplo, no caso de danos visíveis) e protegê-lo contra uma utilização indevida.

Em escolas e institutos de formação a operação das bobinas deve ser monitorada por pessoal qualificado.



Segundo a montagem do transformador, as tensões perigosas ao contato encontram-se a bobina secundária.

- Só intervir na montagem de um transformador com a tensão primária desligada.
- Utilizar cabos de segurança para executar as experiências.

- Não ultrapassar a corrente máxima em operação permanente.
- Não abrir a caixa das bobinas.
- Nunca ponha as bobinas em contato com líquidos.
- Após uma sobrecarga, esperar que as bobinas tenham esfriado antes de voltar a ligar a corrente.

Os campos magnéticos resultantes podem destruir componentes elétricos ou eletrônicos, assim como suportes digitais eletromagnéticos.

- Deve-se manter a distância de segurança adequada.

2. Descrição

Bobinas seguras ao toque para serem utilizadas como bobinas primárias ou secundárias em conexão com o núcleo de transformador S (1001004).


A caixa da bobina é feita de plástico resistente aos choques. Início, fim e pontes de contato estão equipados de conectores de segurança. Número de espiras, resistência efetiva e indutividade encontram-se designados sobre a armação da bobina.

3. Acessórios

1 Núcleo de transformador S	1001004
1 Fonte de alimentação AC/DC 20 V, 5 A (230 V, 50/60 Hz)	1003562
ou	
1 Fonte de alimentação AC/DC 20 V, 5 A (115 V, 50/60 Hz)	1003561

5. Armazenagem, limpeza, descarte

- Armazenar a bobina em local limpo, seco e livre de pó.
- Antes da limpeza separar a bobina da fonte de alimentação.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos ou solventes para limpar a bobina.
- Para a limpeza utilizar um pano suave e úmido.
- A embalagem deve ser eliminada nas dependências locais de reciclagem.
- Em caso que a bobina deva ser descartado, então este não pertence ao lixo doméstico normal. É necessário cumprir com a regulamentação local para a eliminação de descarte eletrônico.



5. Dados técnicos

Tensão máxima:	50 V (baixa tensão)
Conexões:	conectores de segurança de 4 mm
Abertura dos núcleos de ferro:	20x20 mm ²

	1001000	1001001	1001002	1001003
Espiras	600	800	1200	2400
Pontes de contato	200/400/600	400/800	400/800/1200	800/1600/2400
Corrente máx.	800 mA	600 mA	400 mA	200 mA
Indutividade	aprox. 6 mH	aprox. 10 mH	aprox. 25 mH	aprox. 100 mH